

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक ११ / एस०टी०-गु०वि०अ० / 2023

दिनांक : 27-6-23

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फिरोजाबाद।

निम्नांकित विद्यालय भवन की एन०बी०सी०-2005 के मानकों पर जांच रिपोर्ट 21 बिन्दुओं पर प्राप्त हुई है, जो मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

क्र०	विद्यालय का नाम व पता	जांचकर्ता अभियन्ता
1	डिवाइन इण्टरनेशनल अकादमी, सोथरा रोड़, सिरसागंज फिरोजाबाद	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, फिरोजाबाद।

अतः संलग्न जांच आख्यानानुसार संज्ञान लेते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

५

(दीक्षा जैन)

मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

विद्यालय का नाम— डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी, सोथरा रोड, सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद।

दो मंजिल/प्रथमतल (भूतल तल) भवन हेतु चैकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिल	भूतल+दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है। (4000 वर्ग मी० है)	हाँ
3	क्या भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है।	हाँ
4	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
5	कक्ष मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	नहीं
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० से बनी है।	हाँ
7	कक्षा छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी है।	नहीं
8	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें/छत ठीक है।	हाँ
10	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0मी०) है।	हाँ
11	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0मी० ऊँचाई 4.5मी० है।	हाँ
12	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हाँ
13	क्या कक्षा न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
14	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी०, ऊँचाई 2.0मी० है)	हाँ
15	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है।	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50मी० है।	हाँ
17	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	नहीं
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं।	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम बर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० तथा होरीजेन्टल दूरी 1.2 मी० है।	लागू नहीं
20	क्या भवन में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम बर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मी० है।	लागू नहीं
21	क्या पुरानी विद्युत वाइरिंग रिबिड एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री बदले गये हैं।	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी, सोथरा रोड, सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन प्रतीत होता है।

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
फिरोजाबाद